

## Checkliste für Vertriebsstellen von Flüssiggasflaschen (Lagerung im Freien)

Betreiber:
Adresse:

Lagermenge	
Anzahl der Flüssiggasflaschen:	5 kg-Flüssiggasflaschen _____ Stück
11 kg-Flüssiggasflaschen _____ Stück:	33 kg-Flüssiggasflaschen _____ Stück

1	Allgemeine Anforderungen	J	N	E	Maßnahmen
1.1	Sind alle Flüssiggasflaschen in einem Verzeichnis erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Ist eine Betriebsanweisung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Ist eine Unterweisung der Beschäftigten erfolgt und wird diese jährlich wiederholt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Ist der Lagerbereich mit den Warnzeichen und Verbotsschildern gekennzeichnet (W029 „Warnung vor Gasflaschen“, (D-P006 „Zutritt verboten“, P003 „Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten“)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Aufstellung/ Umgebungsbedingungen	J	N	E	Maßnahmen
2.1	Werden die Gasflaschen in Boxen, Containern oder innerhalb einer Umzäunung der Anlage gegen fremde Zugriffe sicher gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Liegt der Lagerbereich abseits von Verkehrswegen wie Durchgänge, Durchfahrten, enge Höfe, Flucht- und Rettungswege?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Ist ein ausreichender Abstand zu Kellerzugängen, Schächten, Gruben und anderen tiefer liegenden Hohlräumen gegeben (5 m Sicherheitsabstand oder Schutzwand)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Beträgt der Sicherheitsabstand zu benachbarten Anlagen min. 5 m oder ist eine 2 m hohe Schutzwand vorhanden und sind keinerlei Brandlasten in diesem Bereich vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	Ist ein Schutzbereich von allseits 1 m vorhanden, der sich nicht auf öffentliche Verkehrswege erstreckt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6	Sind alle Flüssiggasflaschen gegen Umfallen oder Herabfallen gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7	Sind alle Flüssiggasflaschen durch Schutzkappen gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8	Ist ein eventuell erforderlicher Anfahrtschutz vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9	Sind ein Telefon und ein geeigneter Feuerlöscher leicht erreichbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.10	Sind im Schutzbereich keinerlei Zündquellen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

J = Ja; N = Nein; E = Entfällt